

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 73**

от «25» декабря 2017 года

г. Кудымкар

Мною, Головиным Дмитрием Леонидовичем, специалистом-экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крохалевский детский сад» (далее МБДОУ «Крохалевский детский сад») по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Крохалево, ул. Строителей, д.13, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от «28» ноября 2017 года № 2082, было выявлено следующее нарушение действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Расстановка кроватей в младшей группе и старшей группе не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, **что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.**
2. В туалетных комнатах на момент проверки 11.12.2017г. полотенца для ног и для рук соприкасались друг с другом, **что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.**
3. Во время проверки 11.12.2017г. в помещении где хранится чистое белье на потолке обнаружен дефект в виде желтого пятна водянистого характера размером 30-35 см, **что является нарушением требованиям п.5.1, п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.**
4. На момент проверки 11.12.2017г. моечные ванны, являющиеся источником выделения тепла, влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, **что является нарушением требованиям п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года.

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МБДОУ «Крохалевский детский сад», юридический адрес: Пермский край, Юсьвинский район, с. Крохалево, ул. Строителей, д.13, фактический адрес ул. Строителей, д.13. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: ОГРН: 1025903385199, ИНН: 8102002435.



1. Обеспечить в младшей группе и старшей группе свободный проход детей между кроватями, в соответствии с требованиями п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок до 01.08.2018года.
2. Обеспечить в туалетных помещениях раздельное положение полотенец для рук и для ног в соответствии с требованиями п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок до 01.08.2018 года.
3. Устранить на потолке в помещении где хранится чистое белье дефект в виде желтого пятна водянистого характера размером 30-35 см, в соответствии с требованиями п.5.1, п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок до 01.08.2018 года.
4. Оборудовать мочные ванны локальными вытяжными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в соответствии требованиями п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок до 01.08.2018 года.

**Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБДОУ "Крохалевский детский сад" и его руководителя.**

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2ст. 24 Федерального закона « О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществление деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), **не позднее 5 календарных дней** с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Коми-Пермяцкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 619000, г Кудымкар, ул. Яковкина, д.8, Пермского края, факс: (34-260)4-54-75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Специалист-эксперт

 Д. Л. Головин

Копия предписания получила « 25 », декабря 2017г.

 Н.Л.Калина